



BFN-CMS3329

四合一气体监控器

使用说明书

SHENZHEN HORB TECHNOLOGY CORP. LTD.

深圳市中明科技股份有限公司

深圳市宝安区福永新田大道 71-2 号立新湖福宁高新产业园 B 栋

Address: Block B, Funing Hi-tech Innovation Park, No. 71-2 Xintian Rd., Fuyong Town,
Bao'an District, Shenzhen, China.



服务热线

0755-29461997

售后服务电话

139 2379 8431



www.horb.com.cn



官网



公众号

公司简介

深圳市中明科技股份有限公司（以下简称：中明科技）成立于 2001 年，总部设在深圳市宝安区，2017 年在全国股转系统挂牌（股票代码：870762），获批国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省“守合同重信用”企业、深圳市第六届创新百强企业、博士后创新实践基地、深圳职业技术学院实习基地等多项资质荣誉。是深圳市洁净行业协会副会长单位（防静电专业委员会会长单位）、上海防静电协会副理事长单位、深圳市中小企业发展促进会副会长单位、美国 ESDA 协会会员单位。

中明科技长期致力于“受控环境智慧化系统解决方案”的研发与服务，以洁净控制技术、静电防护技术、视频及信息化技术为基础，实现了 P+1 产品供服体系，为客户提供 P01 智慧洁净空间工程、P02 洁净云智控平台、P03 智慧 VMI 耗材集成，+1 咨询与培训为一体的解决方案商，客户主要集中在高端电子制造、生物医疗、军工院所、政企单位。

已申请及获批 30 余项发明专利、30 余项实用新型专利、3 项 PCT 国际专利、10 余项软件著作权，30 余项国内商标，4 项马德里商标，30 余项产品已获得 CE 认证，全国工业产品生产许可证、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001，ISO13485 体系认证、LA 认证、国内二类医疗器械认证、多国医疗器械产品认证及体系认证。参与编写国家标准 6 项，行业标准 1 项，团体标准 3 项。

中明人不忘初心，始终坚持为客户提供高品质的产品和服务，旗下博瑞思（BEST-RESOURCE）是中国首批专注于 ESD 防护技术与洁净技术研究和推广的专业机构，是深圳高职院的产学研签约合作单位、洁净工程专业授课单位、美国 iNARTE 授权 ESD 工程师中国区考试中心、多个机构与企业的资深顾问，截止于 2022 年服务企业 5 千多家，培训专业人才 5 万多人次，还在继续努力为国家输送更多的行业优秀专业技术人才。

公司秉承“客户为先、诚信开放、专业精进、共创共享”的价值观，肩负“让安全防护与洁净控制走进每一个企业和家庭，使客户感动、员工幸福、合伙人满意”的企业使命，不断提升企业竞争力，目前已建设 HORB、洁净云、BFN、ECO、KANBO、易洁良行、博瑞思（Best-source），斯家丽、后味（Howay）等自有品牌，逐步形成更强的核心技术和品牌优势，在北京、烟台、青岛、苏州、重庆、成都设立国内办事处、在香港、泰国、越南、菲律宾、印度、德国成立海外子公司。并与国内外众多品牌企业，如：华为、OPPO、京东方、富士康、伟创力、三星、WD、希捷、SONY、军工院所、政企单位等建立了长期的合作关系。



目录

.....	2
1.产品介绍.....	- 5 -
1.1 产品概述.....	- 5 -
1.2 功能特点.....	- 5 -
1.3 技术指标.....	- 5 -
2.产品选型.....	- 7 -
3.设备安装.....	- 8 -
3.1 设备安装前检查.....	- 8 -
3.2 设备尺寸.....	- 9 -
3.3 安装说明.....	- 9 -
3.3 安装方式示例.....	- 10 -
4.接口说明.....	- 11 -
5.配置软件安装及使用.....	- 11 -
5.1 软件选择.....	- 11 -
5.2 参数设置.....	- 12 -
6.通信协议.....	- 13 -
6.1 通讯基本参数.....	- 13 -
6.2 数据帧格式定义.....	- 13 -
6.3 寄存器地址.....	- 13 -
6.4 通讯协议示例以及解释.....	- 16 -
7.常见问题及解决办法.....	- 17 -
8.注意事项.....	- 18 -

1.产品介绍



1.1 产品概述

CMS3329 四合一气体监控器是我公司自主研发的一款空气环境多要素监控器,用于检测空气环境中的温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO₂、甲醛、O₃、CO、CH₄、O₂、SO₂、NO₂、H₂、H₂S、NH₃、烟雾等多种要素,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。

四合一气体监控器采用原装进口的传感器及控制芯片,具备高分辨率、稳定性好的特点。设备采用宽压 10-30V 直流供电,485 信号输出,标准 ModBus-RTU 通信协议、ModBus 地址可设置,波特率可更改,通信距离最远 2000 米。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。

1.2 功能特点

- 集多种测量要素于一体,最多可同时集成 14 种测量要素。
- 可测量温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO₂、甲醛、O₃、CO、CH₄、O₂、SO₂、NO₂、H₂、H₂S、NH₃、烟雾等多种要素。
- 采用圆形弧面壳体,配合我们提供的底座可吸顶安装也可壁挂安装。
- 采用专用的 485 电路,通信稳定,10~30V 宽电压范围供电。

1.3 技术指标

直流供电（默认）	DC 10-30V
最大功耗（14种要素含CH4）	1.5W（24V DC 供电）
检测参数	温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO ₂ 、甲醛、O ₃ 、CO、CH ₄ 、O ₂ 、SO ₂ 、NO ₂ 、H ₂ 、H ₂ S、NH ₃ 、烟雾
工作环境：	温度-10℃-55℃；湿度0~95%RH 无冷凝 TSP 要素：温度-10℃-55℃；湿度0~70%RH
信号输出	RS485 输出（标准 ModBus-RTU 协议）
产品材质	ABS
安装方式	壁挂、吸顶

检测参数	量程	分辨率	精度	预热时间
PM2.5	0~1000 μg/m ³	1 μg/m ³	颗粒物计数效率： 50%@0.3 μm， 98%@>=0.5 μm。 PM2.5 精度：±3%FS （@100 μg/m ³ 、25℃、 50%RH）	≤2min
PM10	0~1000 μg/m ³			
TSP	0~20000 μg/m ³	1 μg/m ³	±%25 或 ±40 μg/m ³ 取 大值(@1000 μg/m ³ ， 25℃,50%RH)	
TSP（高精度）	0~20000 μg/m ³	1 μg/m ³	±%20 或 ±30 μg/m ³ 取 大值(@1000 μg/m ³ ， 25℃,50%RH)	
温度	-40℃~+120℃， 默认-40℃ ~+80℃	0.1℃	±0.5℃(25℃)	
湿度	0%RH-100%RH	0.1%RH	±3%RH（60%RH,25℃）	
大气压力	0~120kPa	0.1kPa	±0.15kPa@25℃101kPa	
光照度	0~20 万 Lux	1Lux	±7%(25℃)	
TVOC	0~60000ppb	1ppb	典型精度： 8%FS(@C ₂ H ₆ O, 0.5ppm， 25℃，50%RH)	
二氧化碳	0~5000ppm	1ppm	±(50ppm+ 3%F · S)	2min(可用)、 10min(最大精度)
甲醛	0~5ppm	0.01ppm	精度：±5%FS（@1ppm、 25℃、50%RH）	≥5 分钟
臭氧	0~10ppm	0.01ppm	精度：±6%FS（@5ppm、 25℃、50%RH）	≥5 分钟
O ₂	0~30%VOL	0.1%VOL	±2%FS	≥5 分钟
H ₂ S	0~100ppm	1ppm	±2ppm 或 ±10%	≥5 分钟
CH ₄	0~100%LEL	1%LEL	±5%FS	≥5 分钟

CO	0~1000ppm	1ppm	±5ppm 或 ±10%	≥5 分钟
NO ₂	0~20ppm	0.1ppm	±5%FS	≥5 分钟
SO ₂	0~20ppm	0.1ppm	±5%FS	≥5 分钟
H ₂	0~1000ppm	1ppm	±5%FS	≥5 分钟
NH ₃	0~100ppm	1ppm	±8%	≥5 分钟
噪声	30~130dB	0.1dB	±0.5dB (在参考音准, 94dB@1kHz)	
异味(电化学型)	0~5ppm	0.001ppm	典型精度: ±10%FS (@H ₂ S, 5ppm)	≥5 分钟
异味(高精度)	0~5ppm	0.001ppm	典型精度: ±5%FS (@H ₂ S, 500ppb)	≥5 分钟
异味(半导体型)	0.03~3ppm	0.001ppm	±13%FS (@C ₂ H ₆ O, 5ppm, 20°C, 65%RH)	≥60 分钟
烟雾	0~10000ppm	1ppm	±5%FS (@C ₃ H ₈ , 2000ppm, 25°C、50%RH)	≥24H

以上所有规格参数除去已经特殊说明的, 均和环境条件: 温度 20°C、相

对湿度 50%RH、1 个大气压, 待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。

对于 TSP、TVOC、甲醛、臭氧、异味、烟雾要素, 以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品, 我公司保留更改设计功能和规格的权利, 恕不另行通知。

2. 产品选型

CMS3329 系列产品选型说明

型号	名称
CMS3329-A	检测仪外壳
CMS3329-B	复合式空气质量检测仪
CMS3329-C	RS485

要素种类说明:

14 种可选检测要素	编号	说明
PM2.5	A	
PM10		
TSP	T	总悬浮颗粒物
TSP (高精度)	TH	高精度总悬浮颗粒物
温度	B	空气温度、湿度
湿度		
大气压力	C	0~120kPa
光照度	D	0~20 万 Lux
TVOC	E	总挥发性有机物量程 0~60000ppb, 分辨率 1ppb
二氧化碳	F	CO ₂ 量程 0-5000ppm
甲醛	G	5P CH ₂ O 量程 0~5ppm

臭氧	H	10P		O ₃ 量程 0~10ppm
异味（高精度）	RH	5P		量程 0~5ppm
除上述检测元素外,可从右侧气体选型中任选三种气体	I	O ₂	30VOL	O ₂ 量程 30VOL
	J	H ₂ S	100P	H ₂ S 量程 100 ppm
	K	CH ₄	100LEL	CH ₄ 量程 100 LEL
	L	CO	1000P	CO 量程 1000 ppm
	M	NO ₂	20P	NO ₂ 量程 20ppm
	N	SO ₂	20P	SO ₂ 量程 20ppm
	O	H ₂	1000P	H ₂ 量程 1000ppm
	P	NH ₃	100P	NH ₃ 量程 100ppm
	Q	噪声		量程 30~130dB
	S	异味（半导体型）	3P	量程 0.03~3ppm
R	异味（电化学型）	5P	量程 0~5ppm	
U	烟雾	10000P	量程 0~10000ppm	

选型举例：假如选择的测量要素为 PM2.5、PM10、温度、湿度、甲醛、O₂、CH₄、CO。

则对应的选型为 RS-MG111-N01-1-ABGIKL

注意：异味与 CO₂ 要素不能同时选择，电化学型。半导体型与高精度不能同时选择，若选择 TSP（高精度）要素则不能选择其他要素。


3.设备安装

3.1 设备安装前检查

设备清单

序号	项目	数量
1	四合一气体监控器	1 台
2	安装卡座（选配）	1 套
3	安装螺丝	1 包
4	BFN 保修卡	1 张


3.2 设备尺寸



单位：mm


3.3 安装说明

先在墙壁上打孔，将安装底座固定至墙壁或屋顶上，安装孔径及间距如下图所示：



安装底座尺寸（单位：mm）

固定好安装卡座，将设备卡扣卡入安装底座，如下图所示：




3.3 安装方式示例

3.3.1 吸顶式安装




3.3.2 壁挂式安装



4.接口说明

宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A、B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。




5.配置软件安装及使用

5.1 软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“485 参数配置软件”，找到 485 参数配置工具打开即可。

5.2 参数设置

①、选择正确的 COM 口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口），下图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。



②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01。

③、根据需要使用修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

⑤、点击相应的气体，可直接查看气体当前实时数值。

⑥、注意：此软件只可设置 1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600bit/s、115200bit/sbit/s 八种波特率。



6.通信协议

6.1 通讯基本参数

编 码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校验	CRC（冗余循环码）
波特率	1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600 bit/s、115200bit/sbit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s

6.2 数据帧格式定义

采用 ModBus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

主机询问帧结构：

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	数据二区	数据 N 区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

6.3 寄存器地址

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	支持功能码	范围及定义说明
0000 H	40001	PM2.5 (μ g/m3)	0x03/0x04	实际值
0001 H	40002	PM10 (μ g/m3)	0x03/0x04	实际值

0002 H	40003	湿度 (%RH)	0x03/0x04	扩大10倍上传
0003 H	40004	温度 (°C)	0x03/0x04	扩大10倍上传
0004 H	40005	大气压力 (kPa)	0x03/0x04	扩大10倍上传
0005 H	40006	光照度 (Lux)	0x03/0x04	光照度实际值高位
0006 H	40007			光照度实际值低位
0007 H	40008	TVOC (ppb)	0x03/0x04	实际值
0008 H	40009	二氧化碳 (ppm)	0x03/0x04	实际值
0009 H	40010	甲醛 (ppm)	0x03/0x04	扩大100倍上传
000A H	40011	臭氧 (ppm)	0x03/0x04	扩大100倍上传
000B H	40012	氧气 (%VOL)	0x03/0x04	扩大10倍上传
000C H	40013	硫化氢(ppm)	0x03/0x04	实际值
000D H	40014	甲烷 (%LEL)	0x03/0x04	实际值
000E H	40015	一氧化碳 (ppm)	0x03/0x04	实际值
000F H	40016	二氧化氮 (ppm)	0x03/0x04	扩大10倍上传
0010 H	40017	二氧化硫 (ppm)	0x03/0x04	扩大10倍上传
0011 H	40018	氢气 (ppm)	0x03/0x04	实际值
0012 H	40019	氨气 (ppm)	0x03/0x04	实际值
0013 H	40020	噪声 (dB)	0x03/0x04	扩大10倍上传
0014H	40021	异味 (ppm)	0x03/0x04	扩大1000倍上传
0015H	40022	TSP	0x03/0x04	实际值
0016H	40023	烟雾 (ppm)	0x03/0x04	实际值
0050 H	40081	PM2.5 校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	实际值
0051 H	40082	PM10 校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	实际值
0052 H	40083	湿度校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	扩大10倍上传
0053 H	40084	温度校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	扩大10倍上传
0054 H	40085	大气压力校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	扩大10倍上传
0056 H	40087	光照度校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	实际值
0057 H	40088	TVOC 校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	实际值
0058 H	40089	二氧化碳校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	实际值
0059 H	40090	甲醛校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	扩大100倍上传
005A H	40091	臭氧校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	扩大100倍上传
005B H	40092	氧气校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	扩大10倍上传

005C H	40093	硫化氢校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	实际值
005D H	40094	甲烷校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	实际值
005E H	40095	一氧化碳校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	实际值
005F H	40096	二氧化氮校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	扩大10倍上传
0060 H	40097	二氧化硫校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	扩大10倍上传
0061 H	40098	氢气校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	实际值
0062 H	40099	氨气校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	实际值
0063 H	40100	噪声校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	扩大10倍上传
0064H	40101	异味校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	扩大1000倍上传
0065H	40102	TSP 校准值 B	0x03/0x04/ 0x06/0x10	原始值，系数B
0066H	40103	TSP 校准值 A 高 16 位	0x03/0x04/ 0x06/0x10	浮点型，系数A高16位
0067H	40104	TSP 校准值 A 低 16 位	0x03/0x04/ 0x06/0x10	浮点型，系数A低16位
0068H	40105	烟雾校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	实际值
07D0 H	42001	485 地址	0x03/0x04/ 0x06/0x10	1~254（出厂默认1）
07D1 H	42002	485 波特率	0x03/0x04/ 0x06/0x10	0代表2400bit/s 1代表4800bit/s 2代表9600bit/s 3代表19200bit/s 4代表38400bit/s 5代表 57600bit/s 6代表115200bit/s ， 7代表 1200bit/s

TSP 要素对应寄存器地址

寄存器地址	PLC或组态地址	内容	支持功能码	范围及定义说明
0000 H	40001	TSP 浓度	0x03/0x04	实际值
0036 H	40055	TSP 校准系数 A 浮点型高 16 位	0x03/0x04/ 0x06/0x10	浮点型高16位
0037 H	40056	TSP 校准系数 A 浮点型低 16 位	0x03/0x04/ 0x06/0x10	浮点型低16位
0038 H	40057	TSP 校准值	0x03/0x04/ 0x06/0x10	实际值，绝对值加减
07D0 H	42001	485 地址	0x03/0x04/ 0x06/0x10	1~254（出厂默认1）
07D1 H	42002	485 波特率	0x03/0x04/ 0x06/0x10	0代表2400bit/s 1代表4800bit/s 2代表9600bit/s 3代表19200bit/s 4代表38400bit/s 5代表 57600bit/s 6代表115200bit/s，7代表 1200bit/s

6.4 通讯协议示例以及解释

6.4.1 读取设备地址 0x01 的 PM2.5 实时值（实际值）

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x01	0x84	0x0A

应答帧

地址码	功能码	返回有效字节数	PM2.5 值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x02	0x00 0x12	0x38	0x49

PM2.5:

0012 H(十六进制) =18 => PM2.5 =18 μ g/m³

6.4.2 读取设备地址 0x01 的 SO₂（20ppm）实时值（扩大 10 倍上传）

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x10	0x00 0x01	0x85	0xCF

应答帧

地址码	功能码	返回有效字节数	SO ₂ 值	校验码低位	校验码高位

0x01	0x03	0x02	0x00 0x64	0xB9	0xAF
------	------	------	-----------	------	------

SO₂:

0064 H(十六进制) =100 => SO₂=10ppm

6.4.3 写入设备地址 0x01 的 SO₂ 校准值 (扩大 10 倍写入)

问询帧

地址码	功能码	起始地址	写入数据区	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x06	0x00 0x60	0x00 0x14	0x45	0xdB

应答帧

地址码	功能码	起始地址	写入数据	校验码低字节	校验码高字节
0x01	0x06	0x00 0x60	0x00 0x14	0x45	0xdB

写入SO₂校准 (设置校准值为2ppm):

SO₂ 2ppm 扩大十倍写入=20 =>0014 H(十六进制)

6.4.4 写入设备地址 0x01 的 TSP 校准系数 A (浮点型写入)

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	TSP 系数 A 高 16 位	TSP 系数 A 低 16 位	校验码低位	校验码高位
0x01	0x10	0x00 0x36	0x00 0x02	0x3F 0xA0	0x00 0x00	0xCF	0xF7

应答帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	字节数	TSP 系数 A 高 16 位	TSP 系数 A 低 16 位	校验码 低位	校验码 高位
0x01	0x10	0x00 0x36	0x00 0x02	0x00 0x04	0x3F 0xA0	0x00 0x00	0xCF	0xF7

TSP校准系数A:

3FA00000 H(十六进制) =1.25 (浮点型)

7.常见问题及解决办法

设备无法连接到 PLC 或电脑可能的原因:

- 1)电脑有多个 COM 口, 选择的口不正确。
- 2)设备地址错误, 或者存在地址重复的设备 (出厂默认全部为 1)。
- 3)波特率, 校验方式, 数据位, 停止位错误。
- 4)主机轮询间隔和等待应答时间太短, 需要都设置在 200ms 以上。
- 5)485 总线有断开, 或者 A、B 线接反。
- 6)设备数量过多或布线太长, 应就近供电, 加 485 增强器, 同时增加 120Ω 终端电阻。
- 7)USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- 8)设备损坏。

8.注意事项

- 1)请勿将该设备应用于涉及人身安全的系统中。
- 2)请勿将设备安装在强对流空气环境下使用。
- 3)设备应避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类及高浓度（超过设备量程 80%）气体。
- 4)设备不能长时间应用于含有腐蚀性气体（如各种硫化物等）的环境中，腐蚀性气体会损害传感器；
- 5)请勿将设备长时间放置于高浓度有机气体（如甲烷、乙烯、苯等）中，长期放置会导致传感器零点发生漂移，恢复缓慢。
- 6)禁止长时间在高浓度碱性气体（如氨气）中存放和使用。
- 7)设备仅用于室内测量 ppm 级别气体含量的环境中（CO₂ 除外），不能应用于室外大气测量等 ppb 级测量环境。
- 8)尽管本产品具有很高的可靠性，但我们建议在使用前检查设备对目标气体的反应，确保现场使用。
- 9)测试设备对目标气体反应时，建议方式为使用不超过设备量程浓度的对应气体标准物质进行测试，使用非建议方式测试导致的设备测量值异常，我公司不承担责任。

